

### Информация

об исполнении предписаний в МБДОУ «Детский сад №24» ИГОСК за 2020 год.

№п/п	Наименование контролирующего органа	Тема контроля	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю	Выполнение требований пожарной безопасности ( распоряжение от 30.11.2020 года № 57)	07.12.2020-31.12.2020	<p>Предписание № 57/1/35 от 28.12.2020 года (Срок выполнения до 01.09.2021 года)</p> <p>1. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций.</p> <p>2.Переделать эвакуационные лестницы:  (выполнить ширину проступи ступени наружных пожарных лестниц 3- го типа менее 0,25 м.; выполнить высоту менее 1.2 м.; выполнить ширину лестничных маршей менее 0.9м.;</p> <p>выполнить подъем в лестничных маршах наружных пожарных лестниц не более 18 подъемов.</p>	Не выполнено (отсутствие финансирования)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 24» ИГОСК

В.А. Буцкая

